DVGW
CERT
Anschlusssicher
W 540

DVGW

CERT

# DVGW CERT Konformitätsbescheinigung

## *DVGW CERT Conformity Certificate*

**AS-0605CU0084**
Registriernummer
*registration number*

| | |
|---|---|
| **Anwendungsbereich**<br>***field of application*** | Anschlusssichere Produkte für das Trinkwassernetz<br>*products for safe connection to the water supply* |
| **Hersteller**<br>***manufacturer*** | Eczacibasi Yapi Gerecleri VitrA Ceramic Divis<br>4 Eylül Mahallesi Ismet Inönü Caddesi No:271, TR-11300 Bozuyuk-BILECIK |
| **Vertreiber**<br>***distributor*** | Eczacibasi Yapi Gerecleri VitrA Ceramic Divis<br>4 Eylül Mahallesi Ismet Inönü Caddesi No:271, TR-11300 Bozuyuk-BILECIK |
| **Produktart**<br>***product category*** | Geräte und Apparate mit Trinkwasseranschluss: Geräte für den häuslichen Gebrauch (0605) |
| **Produktbezeichnung**<br>***product description*** | WC-Sitz mit Unterdusche |
| **Modell**<br>***model*** | VitrA Aquacare |
| **Prüfberichte**<br>***test reports*** | Kontrollprüfung Labor: DE217FPM 001 vom 20.10.2021 (LGW)<br>Baumusterprüfung: 60226135-004 vom 06.03.2019 (LGW) |
| **Prüfgrundlagen**<br>***test basis*** | DVGW W 540-VP (01.08.2010)<br>UBA BWGL-Metalle (14.05.2020) |

Das Produkt ist zum unmittelbaren Anschluss an die Trinkwasser-Installation geeignet. Die Anforderungen zum Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen durch Rückfließen entsprechend der DIN EN 1717 werden erfüllt.

| | |
|---|---|
| **Ablaufdatum / AZ**<br>***date of expiry / file no.*** | 06.03.2025 / 22-0663-WNV |

70009104 A DE

27.10.2022 LE A-1/2
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
*date, issued by, sheet, head of certification body*

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

| **Typ**<br>***type*** | **Technische Daten**<br>***technical data*** | **Bemerkungen**<br>***remarks*** |
|---|---|---|
| 7041-003-1717 | Art der Absicherung: freier Auslauf (Typ AD) | |
| 7672-003-1719 | Art der Absicherung: freier Auslauf (Typ AD) | |
| 7748-003-1719 | Art der Absicherung: freier Auslauf (Typ AD) | |

**zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**
***certified components***

| **Registr.-Nr.**<br>***registration no.*** | **Bauteil (Produktart)**<br>***component*** | **Modell/Typ**<br>***model/type*** | **Hersteller**<br>***manufacturer*** |
|---|---|---|---|
| DW-0304BO0460 | Druckfeste flexible Schlauchleitung Gruppe I | SOFTPEX® (SST) DN 6 / DN 8/SOFTPEX® DN 6 | NEOPERL GmbH |
| DW-0304BS0433 | Druckfeste flexible Schlauchleitung Gruppe I | TAQ MINI PEX/TAQ MINI PEX | TUCAI, S.A. |
| DW-0309BT0079 | Schläuche für zeitlich befristeten Transport von Trinkwasser | AQUAPAL/AQUAPAL | ContiTech Schlauch GmbH |

**Verwendungshinweise / Bemerkungen**
***hints of utilization / remarks***

Die gemäß DIN EN 1717 geforderte Sicherungseinrichtung ist integraler Bestandteil des geprüften Bauteiles.
Die hygienische Unbedenklichkeit aller mit Trinkwasser in Kontakt kommenden Werkstoffe bis zum Sicherungspunkt ist nachgewiesen.
Diese DVGW-Prüfbescheinigung trifft keine Aussagen bzgl. der über die Anschlusssicherheit hinausgehenden Produkteigenschaften.

DVGW